

演练时间	6 月 4 日	演练地点	全厂	记录人员	王昊天	演练总指挥	曾庆发
演练内容	综合罐区丙酮泄漏引发火灾应急演练综合演练方案						
应急响应小组成员:	曾庆发、陈曦、陈春旭、邵开松、王昊天、王晓蒙、汪进辉、史德文、刘华、郑亚亚、萧宏、许玉峰、陈育伟						
演练活动开始时间	14: 30			演练活动结束时间		14: 55	

Activity process(活动经过)

- 2:30PM** 动火作业监护人发现有泄漏、火灾后，现场有一名员工身体不适，立即将此信息汇报给倒班生产主管
- 2:31PM** 倒班生产主管获取信息后，通知动火作业监护人撤离至安全区域待命,立即安排 2 名外操穿戴合适 SCBA 和杜邦 C 防化服至综合罐区查看情况，并安排内操开启综合罐区喷淋，同时将此情况汇报给总指挥和 EHS 经理。
- 2:32PM** 总指挥接收到现场情况汇报，启动工厂应急预案，发出救援指令和全厂疏散指令。
- 2:33PM** 总指挥通知倒班生产主管和内操启用消防广播，通知所有应急指挥小组成员将对讲机置于#1 频道，各应急指挥组 所有应急指挥小组人员将对讲机置于#1 频道。
- 2:34 PM** 各应急小组个旧各位，应急总指挥曾庆发通知现场指挥点位于事故发生的上风向路口。同时要求各小组根据应急预案开展应急响应工作：
- 抢险救援组组长丁伟立即安排启动精馏区域喷淋系统，并立即组织抢险救援组人员戴好防护设备及救援担架赶至至事故现场对人员进行救援，将身体不适员工（假人模拟）迅速转移至事故上风向路边，并设立警戒区。
 - 技术处置组组长史德文根据现场漏点位置及物料特性管道布置等情况，指导抢险救援组进行现场消漏和火灾应急处置。
 - 医疗救护组组长陈曦立即模拟联系协议救援单位准备救护车及相关人员救援的相关事项，并组织人员对抢险救援组担架运送出的昏迷人员采取急救措施。
 - 警戒疏散组组长刘华立即协调启动现场撤离疏散程序，所有厂内其他员工及承包商至上风险（南门）紧急集合点进行集合，并进行人员清点。
 - 后勤保障组组长萧宏立即组织组员陈育伟根据指挥部及抢险救援组的需求从工厂应急物资库运送应急物资至指定位置进行后勤保障。
 - 污染控制组组长王晓蒙立即通知中控室，远程切断雨水外排泵，并安排组员王永到雨水池现场进行确认已停泵，同时安排污染物控制小组成员王永立即将化学品罐区区域雨污分流阀门进行切换，将事故废水切换至应急池，同时安排组员汪进辉携带便携式 VOCs 分析仪对厂界进行监测，安排小组成员对附近的雨水井安排取样，同时安排组员联系污水处理站做好事故废水的接受准备。模拟练习协议应急监测单位联凯紧急

安排应急监测事宜。

2:38 PM 抢险救援组成员将身体不适员工转移至路边安全地点，医疗救护组立即安排应急救治，同时联系协议医院。

2:39 PM 2 名维修人员衣着 C 级防化服到现场堵漏，通知内操综合罐区紧急停车。

2:40 PM 现场应急情况得到控制，火灾被扑灭，漏点消除，事故废水已切换至应急池。

2:43 PM 应急总指挥曾庆发要求各小组汇报处置情况

- 抢险救援组汇报现场漏点已消除，火灾已被扑灭，现场事件已经得到控制。
- 医疗救护组汇报受伤人员已得到妥善救治。
- 污染控制组汇报厂界监测污染物达标，周边雨水检测指标正常，事故废水正在妥善进行处理。并在接下来将持续进行监测和跟踪。事故产生的危废正在进行收集和入库。
- 警戒疏散组汇报人员清点完毕和实际人数一致。

2:44 PM 总指挥确定现场事故可控，决定不向周围企业发布人员撤离通知，安排医疗救护组通知扬子医院进行受伤人员救助。

2:45PM 现场事件已经得到控制，总指挥通知倒班生产主管发布警报解除，倒班生产主管广播告知所有员工警报解除并返回工作岗位。

2:50PM 总指挥于 3:30PM 前向政府部门（江北新区应急响应中心 58390119、南京市应急管理局 83630300）报告事故。

污染控制组对相关处理事故产生的固废按照流程申报入库，跟踪废水处理结果、雨水监测结果和厂界空气监测结果处理结束后污染控制组成员多留半小时监控现场情况。


医疗救护组跟踪身体不适员工情况

2:55PM 总指挥宣布应急响应终止，现场恢复，演习结束。

3:00 PM 对本次演练进行总结和评估。



现场抢险救援



受伤人员撤离



消防喷淋启动



汇报情况



厂界监测



水质分析

演练效果评价	人员到位情况	迅速准确 ☒ 个别人员不到位 ☐	基本按时到位 ☐ 重点岗位人员不到位 ☐
	履职情况	职责明确, 操作熟练 ☒ 职责不明确, 操作不够熟练 ☐	职责明确, 操作不够熟练 ☐
	物资到位情况	现场物资充分, 全部有效 ☒ 现场物资严重缺乏 ☐	现场准备不充分 ☐
	个人防护	全部人员防护到位 ☒ 大部分人员防护不到位 ☐	个别人员防护不到位 ☐
	协调组织情况	整体组织准确、高效 ☒ 效率低, 有待改进 ☐	协调基本不顺但能满足要求 ☐
	应急小组分工	合理、高效 ☒ 效率低, 不能满足要求 ☐	基本合理, 能满足要求 ☐
	实战效果评价	达到预期目标 ☒ 没有达到目标, 需重新演练 ☐	基本达到目的, 部分环节有待改进 ☐
	报告上级情况	报告及时 ☒ 联系不上 ☐	报告不及时 ☐
	配合部门协作	配合、协作好, 能及时达到 ☒ 配合、协作差, 未能及时达到 ☐	
	处理结果	处理到位 ☒ 大部分处理不到位 ☐	部分处理不到位 ☐

应急预案演练记录

PD-EHS-ED-A0

	急救意识	急救意识强 ☒ 急救意识差 ☐	急救意识薄弱 ☐
评估人员			
演练总结	演练过程与处置情况和预案相符，流程合理。		
改进措施	1、需要加强人员救护的培训 2、广播声音小，修理应急广播		
适应性评估	演练流程符合现场实际情况		
整改完成情况			