



# 应急预案演练记录

PD-EHS-ED-A0

安排医疗救护组通知扬子医院进行受伤人员救助

指定现场指挥点，并通知各应急小组组长

倒班生产主管 通过消防广播宣布全厂撤离指令、当时风向、目标撤离点

抢险救援组对周边空气进行检测，监测有毒气体、可燃气体浓度

对事故发生区域设置警戒区和安全区并向总指挥汇报

医疗救护组通知扬子医院进行受伤人员救助

对昏迷员工进行初步医疗救护处理，进行心肺复苏

将昏迷员工移至老中控室路边

后勤保障组 运送应急物资至安全区

警戒疏散组 下达指令给门卫，全厂进入警戒状态并打开所有消防通道大门

污染控制组 立刻关闭雨水外排阀

应急废水切换至应急事故池，打开应急地下管网的阀门

通知污水站准备接受应急事故废水

立即对厂界，尤其是下风向进行大气监测，并汇报监测结果

安排对附近雨水井以及雨水池进行取样监测

对事故相关的危废固废进行收集，妥善入库

技术处置组 安排工程师分别至中控室和现场指挥点配合停车工作

2:45PM 警戒疏散组统计人员数量，与门卫核对全厂人员数量是否一致

引导外部救援车辆入厂到达指定地点

医疗救护组 将昏迷员工移交外部医疗救援机构

抢险救援组 向总指挥汇报，堵漏完毕，现场事件已经得到控制

总指挥通知倒班生产主管发布警报解除

倒班生产主管 广播告知所有员工警报解除并返回工作岗位

2:50PM 总指挥于 3:30PM 前向政府部门报告事故

污染控制组 对相关处理事故产生的危废固废按照流程申报入库

医疗救护组 跟踪昏迷员工情况

2:55PM 总指挥应急响应终止，现场恢复，演习结束

污染控制组跟踪废水处理结果、雨水监测结果和厂界空气监测结果



现场抢险救援

受伤人员撤离



消防喷淋启动

汇报情况

 		
<b>厂界监测</b>		
<b>水质分析</b>		
<b>演练效果评价</b>	<b>人员到位情况</b>	迅速准确 <input checked="" type="checkbox"/> 基本按时到位 <input type="checkbox"/> 个别人员不到位 <input type="checkbox"/> 重点岗位人员不到位 <input type="checkbox"/>
	<b>履职情况</b>	职责明确，操作熟练 <input checked="" type="checkbox"/> 职责明确，操作不够熟练 <input type="checkbox"/> 职责不明确，操作不够熟练 <input type="checkbox"/>
	<b>物资到位情况</b>	现场物资充分，全部有效 <input checked="" type="checkbox"/> 现场准备不充分 <input type="checkbox"/> 现场物资严重缺乏 <input type="checkbox"/>
	<b>个人防护</b>	全部人员防护到位 <input checked="" type="checkbox"/> 个别人员防护不到位 <input type="checkbox"/> 大部分人员防护不到位 <input type="checkbox"/>
	<b>协调组织情况</b>	整体组织准确、高效 <input checked="" type="checkbox"/> 协调基本不顺但能满足要求 <input type="checkbox"/> 效率低，有待改进 <input type="checkbox"/>
	<b>应急小组分工</b>	合理、高效 <input checked="" type="checkbox"/> 基本合理，能满足要求 <input type="checkbox"/> 效率低，不能满足要求 <input type="checkbox"/>
	<b>实战效果评价</b>	达到预期目标 <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到目的，部分环节有待改进 <input type="checkbox"/> 没有达到目标，需重新演练 <input type="checkbox"/>
	<b>报告上级情况</b>	报告及时 <input checked="" type="checkbox"/> 报告不及时 <input type="checkbox"/>

		联系不上 <input type="checkbox"/>
配合部门协作	配合、协作好，能及时达到√ 配合、协作差，未能及时达到	<input type="checkbox"/>
处理结果	处理到位 √ 大部分处理不到位	<input type="checkbox"/> 部分处理不到位 <input type="checkbox"/>
急救意识	急救意识强 √ 急救意识差	<input type="checkbox"/> 急救意识薄弱 <input type="checkbox"/>
演练总结	演练过程与处置情况和预案相符，流程合理。	
改进措施	1、EO 装卸区广播声音小，对应急广播进行调整。 2、一名员工撤离时方向错误，后续加强培训。	
适应性评估	演练流程符合现场实际情况	
演练方案评估	演练方案未发现问题	
应急预案评估	应急预案无需修改	
整改完成情况	正在推进整改	